

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL

RESOLUÇÃO AUTORIZATIVA Nº 9.628, DE 26 DE JANEIRO DE 2021

Alterar as características técnicas da EOL Ventos de Santa Esperança 16, localizada no município de Morro do Chapéu, estado de Bahia, e dá outras providências.

[Texto Original](#)

[Voto](#)

O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL, no uso de suas atribuições regimentais, de acordo com deliberação da Diretoria, e tendo em vista o disposto nos art. 3º-A e 26 da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, no Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004, com base na Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, no Decreto nº 2.003, de 10 de setembro de 1996, na Resolução Normativa nº 876, de 10 de março de 2020, e no que consta do Processo nº 48500.002832/2015-41, resolve:

Art. 1º Alterar de 30.000 kW para 42.000 kW, a potência instalada da Central Geradora Eólica (EOL) Ventos de Santa Esperança 16, cadastrada sob o Código Único de Empreendimentos de Geração (CEG) nº EOL.CV.BA.034508-3.01, outorgada à Enel Green Power Ventos de Santa Esperança 16 S.A. por meio da Resolução Autorizativa nº [8.186](#), de 17 de setembro de 2019.

§ 1º A central geradora passará a ser constituída por 10 (dez) unidades geradoras de 4.200 kW (quatro mil e duzentos quilowatts) cada.

§ 2º O posicionamento atualizado dos aerogeradores está estabelecido no Anexo desta Resolução.

§ 3º Nos termos do artigo 15 da Resolução Normativa nº [583](#), de 22 de outubro de 2013, a central geradora passará a ter Potência Líquida declarada de 41.690 kW.

Art. 2º O sistema de transmissão de interesse restrito será constituído de uma subestação coletora elevadora 34,5/500 kV, com 2 transformadores de 255 MVA, compartilhada com as EOLs Ventos de Santa Esperança 08, 13, 15, 16, 17, 21, 22, 25 e 26, que se interliga via linha de transmissão em 500 kV, circuito simples e aproximadamente 25 (vinte e cinco) km de extensão, à subestação Morro do Chapéu II, sob a responsabilidade da empresa Odoys Transmissora de Energia S.A.

Art. 3º Esta Resolução Autorizativa entra em vigor na data de sua publicação.

ANDRÉ PEPITONE DA NÓBREGA

ANEXO À RESOLUÇÃO AUTORIZATIVA Nº 9.628, DE 26 DE JANEIRO DE 2021

Central Geradora Eólica				
Ventos de Santa Esperança 16				
Potência Instalada (kW)		CEG nº		
42.000		EOL.CV.BA.034508-3.01		
Datum		Fuso		Memorial
SIRGAS 2000		UTM 24 S (MER -39)		5385
Aerogeradores	E	N	Altura do eixo do Rotor (m)	Diâmetro do Rotor (m)
VSE16-01	246928	8724327	105.00	150.00
VSE16-02	246931	8724733	105.00	150.00
VSE16-03	247118	8725057	105.00	150.00
VSE16-04	245004	8722225	105.00	150.00
VSE16-05	245113	8722549	105.00	150.00
VSE16-06	245228	8722882	105.00	150.00
VSE16-07	245388	8723200	105.00	150.00
VSE16-08	245609	8723488	105.00	150.00
VSE16-09	245806	8723800	105.00	150.00
VSE16-10	244835	8721931	105.00	150.00