

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL

RESOLUÇÃO AUTORIZATIVA Nº 9.631, DE 26 DE JANEIRO DE 2021

Alterar as características técnicas da EOL Ventos de Santa Esperança 26, localizada no município de Morro do Chapéu, estado de Bahia, e dá outras providências.

[Texto Original](#)

[Voto](#)

O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL, no uso de suas atribuições regimentais, de acordo com deliberação da Diretoria, e tendo em vista o disposto nos art. 3º-A e 26 da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, no Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004, com base na Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, no Decreto nº 2.003, de 10 de setembro de 1996, na Resolução Normativa nº 876, de 10 de março de 2020, e no que consta do Processo nº 48500.002756/2015-73, resolve:

Art. 1º Alterar de 30.000 Kw para 46.200 Kw, a potência instalada da Central Geradora Eólica (EOL) Ventos de Santa Esperança 26, cadastrada sob o Código Único de Empreendimentos de Geração (CEG) nº EOL.CV.BA.034514-8.01, outorgada à Enel Green Power Ventos de Santa Esperança 26 por meio da Resolução Autorizativa nº [8.190](#), de 17 setembro de 2019.

§ 1º A central geradora passará a ser constituída por 11 (onze) unidades geradoras de 4.200 Kw (quatro mil e duzentos quilowatts) cada.

§ 2º O posicionamento atualizado dos aerogeradores está estabelecido no Anexo desta Resolução.

§ 3º Nos termos do artigo 15 da Resolução Normativa nº [583](#), de 22 de outubro de 2013, a central geradora passará a ter Potência Líquida declarada de 45.860 Kw.

Art. 2º O sistema de transmissão de interesse restrito será constituído de uma subestação coletora elevadora 34,5/500 Kv, com 2 transformadores de 255 MVA, compartilhada com as EOLs Ventos de Santa Esperança 08, 13, 15, 16, 17, 21, 22, 25 e 26, que se interliga via linha de transmissão em 500 Kv, circuito simples e aproximadamente 25 (vinte e cinco) km de extensão, à subestação Morro do Chapéu II, sob a responsabilidade da empresa Odoiyá Transmissora de Energia S.A.

Art. 3º Esta Resolução Autorizativa entra em vigor na data de sua publicação.

ANDRÉ PEPITONE DA NÓBREGA

ANEXO À RESOLUÇÃO AUTORIZATIVA Nº 9.631, DE 26 DE JANEIRO DE 2021

Central Geradora Eólica				
Ventos de Santa Esperança 26				
Potência Instalada (kW)		CEG nº		
46.200		EOL.CV.BA.034514-8.01		
Datum		Fuso		Memorial
SIRGAS 2000		UTM 24 S (MER -39)		5389
Aerogeradores	E	N	Altura do eixo do Rotor (m)	Diâmetro do Rotor (m)
VSE26-01	245672	8724811	105.00	150.00
VSE26-02	245673	8725187	105.00	150.00
VSE26-03	245743	8725525	105.00	150.00
VSE26-04	245923	8725843	105.00	150.00
VSE26-05	246391	8725992	105.00	150.00
VSE26-06	246102	8726443	105.00	150.00
VSE26-07	243352	8724863	105.00	150.00
VSE26-08	243321	8725260	105.00	150.00
VSE26-09	243280	8725682	105.00	150.00
VSE26-10	243328	8726068	105.00	150.00
VSE26-11	243329	8726480	105.00	150.00